



Hove Vandværk

Registrernr.: **T89057**

Hove Gadekærvej 2  
2765 Smørum

Kundenr.: **617687**

Ordrenr.: **817687**

Prøvenr.: **23299825**

Att.: Peter E. Grib

Modt. dato: **2012.02.02**

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: **1 af 2**

Rekvirent.....: Hove Vandværk  
Hove Gadekærvej 2, 2765 Smørum  
Prøvested.....: **Hove Vandværk Vandværket - 106496/4171001600**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol  
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**  
Prøveudtagning...: 2012.02.02 kl. 09:59  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.02.03 kl. 01:49 - 2012.02.06

	Prøvenr.: <b>23299825</b>	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	40	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.040	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	0.010	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	2.1	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Total-P	0.009	mg/l		0.15	DS/EN I 6878aut	10
Chlorid	46	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.72	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
Sulfat	41	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.0	mg/l		4	DS/EN 1484	10

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>				*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>				*VISUEL	
Prøvens lugt	<b>ingen</b>				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	<b>normal</b>				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.2	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	71	mS/m	>30		DS/EN 27888	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

