

Hove Vandværk
Hove Gadekærsvej 2
2765 Smørum
Att.: Peter E. Grib

Rapportnr.: AR-14-CA-00165669-01
Batchnr.: EUDKVE-00165669
Kundenr.: CA0005528
Modt. dato: 19.03.2014

Analyserapport

Prøvested: Hove Vandværk Vandværket - V02001400 / 4171001600
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 19.03.2014 kl. 12:15
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S KK1
Analyseperiode: 19.03.2014 - 25.03.2014

Prøvemærke: Prøvehane på filter

Lab prøvenr.:	80082269	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.9	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

Egedal Kommune, kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

25.03.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end

#: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
 **): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.