



Hove Vandværk

Hove Gadekårsvej 2
2765 Smørum

Att.: Peter E. Grib

Registrernr.: 837649
Kundenr.: 617687
Ordrenr.: 817687
Prøvenr.: 83764901

Modt. dato: 2008.04.04

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hove Vandværk
Hove Gadekårsvej 2, 2765 Smørum
Prøvested.....: **Hove Vandværk Ledningsnet - V02001400/4171001699**
Prøvetype.....: Drikkevand
Prøvemærke.....: **Hove Gadekårsvej 2, udendørsh.**
Prøveudtagning...: 2008.04.04 kl. 08:00
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.04.05 kl. 08:21 - 2008.04.08

Prøvenr.:	83764901				
Prøve ID:		**Grænseværdier			RSD
Prøvemærke:		Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Kintal ved 22 °C, GEA		28 Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.
- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

09. april 2008

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.