



Hove Vandværk

Hove Gadekørsvej 2
2765 Smørum

Registrernr.: 372936
Kundenr.: 617687
Ordrenr.: 817687
Prøvenr.: 25765063

Att.: Peter E. Grib

Modt. dato: 2008.08.08

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hove Vandværk
Hove Gadekørsvej 2, 2765 Smørum
Prøvested.....: **Hove Vandværk Ledningsnet - V02001400/4171001699**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + sporstofkontrol
Prøvemærke.....: **Hove Gadekørsvej 5, køkkenhane**
Prøveudtagning...: 2008.08.08 kl. 08:00
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.08.08 kl. 21:20 - 2008.08.21

	Prøvenr.: 25765063	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.38§	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS	15	
Nikkel (Ni)	1.1	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS	15	
Arsen (As)	0.13	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS	15	
Bor (B)	130	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	70	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	6.9	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

21. august 2008.



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.